

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области к
2026/2027 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	1) Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский колледж транспорта», утвержденный приказом Министерства образования Свердловской области от 22.09.2025 № 521-А «О переименовании государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» и утверждении Устава государственного автономного образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский колледж транспорта»; 2) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 66 номер 007754997, поставлена на учет 21.12.2005.

1	2	3	4
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организации Свердловской области (далее - образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	1) Здание учебного корпуса, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 2а (выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/232/2008-388 от 29.12.2008, вид права: оперативное управление); 2) Здание общественно-бытового корпуса с переходом, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 2а (выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/232/2008-389 от 29.12.2008, вид права: оперативное управление); 3) Здание учебно-производственных мастерских, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 2а (Выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/232/2008-393 от 29.12.2008, вид права: оперативное управление); 4) Здание учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21 (Выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/016/2013-498 от 22.03.2013, вид права: оперативное управление); 5) Здание общественно-бытового корпуса с переходом, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21 (Выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/016/2013-503 от 22.03.2013, вид права: оперативное управление); 6) Здание учебно-производственных мастерских, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул.

1	2	3	4
			Проезжая, 21 (Выписка из ЕГРН от 13.10.2026, номер регистрационной записи 66-66-02/016/2013-501 от 22.03.2013, вид права: оперативное управление); 7) Здание хозяйственного корпуса, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21 (Выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/016/2013-504 от 22.03.2013, вид права: оперативное управление); 8) Часть здания хозяйственного корпуса, расположенная по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21 (Выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/016/2013-505 от 22.03.2013, вид права: оперативное управление); 9) Здание общежития, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21 (Выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/016/2013-502 от 22.03.2013, вид права: оперативное управление); 10) Сооружение производственное, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21 (Выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/044/2014-422 от 19.08.2014, вид права: оперативное управление); 11) Сооружение тротуары, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21 (Выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер регистрационной записи 66-66-02/066/2014-81 от 10.09.2014, вид права: оперативное управление).

1	2	3	4
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено здание образовательной организации (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	1) Земельный участок по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 2 а (Выписка из ЕГРН от 13.10.2025, номер реестровой записи 66-01/02-78/2001-87 от 26.07.2001 - постоянное (бессрочное) пользование); 2) Земельный участок по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 21 (Выписка из ЕРГН от 13.10.2025, номер реестровой записи 66-66-02/152/2013-211 от 22.11.2013 - постоянное (бессрочное) пользование).
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 17.03.2020, регистрационный № Л035-01277-66/00193625, срок действия – бессрочно, выдана Министерством образования Свердловской области (приказ Министерства образования Свердловской области от 17.03.2020 № 290-ли). 2) Данные указанные в лицензии и уставе колледжа соответствуют. 3) В соответствии с лицензией ГАПОУ СО «НТКТ» предусмотрены следующие виды деятельности: - основное общее образование; - среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных рабочих, служащих); - среднее профессиональное образование (подготовка специалистов среднего звена); - профессиональное обучение; - дополнительное образование (дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых);

1	2	3	4
			4) Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № А007-01277-66/01148936 от 02.06.2021. Срок действия свидетельства: бессрочно. Выдано Министерством образования Свердловской области (приказ Министерства образования Свердловской области от 02.06.2021 № 109-га)
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта); 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта); 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте); 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта) (за исключением водного) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 13.02.07 Электроснабжение.
7.	Наличие программ развития	1) имеются (перечислить):	Имеется. Программа развития ГАПОУ СО

1	2	3	4
	образовательной организации	когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	«НТЖТ» на период до 2027 года с перспективой до 2030 года (согласована Министерством образования Свердловской области и утверждена директором ГАПОУ СО «НТЖТ» 22.04.2025)
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Имеется. План работы ГАПОУ СО «НТЖТ» на 2026-2027 учебный год (утвержден приказом ГАПОУ СО «НТЖТ» от 09.07.2026 № 252-ОД)
9.	Количество зданий образовательной организации	всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Всего 9 зданий; 2) 1 здание с круглосуточным пребыванием людей (общежитие).
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Все теоретические и практические занятия проводятся в одну смену. 2) В первую смену обучается 47 групп; Количество обучающихся – 1050
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) Проектная допустимая численность обучающихся – 1500 чел.; 2) Количество групп по комплектованию - 47 учебных групп обучающихся: 40 групп очной формы обучения и 7 групп заочной формы обучения; 3) Планируемое количество обучающихся на момент проверки - 1050 человек; 4) В том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0; 5) Превышение допустимой численности обучающихся отсутствует.
12.	Укомплектованность образовательной	1) по штатному расписанию (количество	1) По штатному расписанию:

1	2	3	4
	организации кадрами	ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	администрация – 12 преподаватели – 67,51 воспитатели – 4 мастера производственного обучения – 20 научные работники – 0 медицинские работники – 0 иные работники – 67,25 2) По факту: администрация – 11 преподаватели – 37 воспитатели – 4 мастера производственного обучения – 8 научные работники – 0 медицинские работники – 0 иные работники – 54 3) Наличие вакансий (указать) – 6
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	Чек-лист самообследования ГАПОУ СО «НТКТ» от 10.07.2026 г.
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Система канализации готова. Акт осмотра канализационной системы № 31 от 10.06.2026 (ул. Балакинская, 2а); Акт осмотра канализационной системы № 32 от 11.06.2026 (ул. Проезжая, 21); Акт осмотра канализационной системы № 33 от 11.06.2026 (ул. Проезжая, 21, общежитие); 2) Система отопления готова к отопительному сезону: Акт осмотра отопительной системы № 34 от 10.06.2026 (ул. Балакинская, 2а);

1	2	3	4
			Акт осмотра отопительной системы № 35 от 11.06.2026 (ул. Проезжая, 21); 3) Система ГВС и ХВС готова; Акт осмотра систем: ГВС и ХВС № 36 от 10.06.2026 (ул. Балакинская, 2а); Акт осмотра систем: ГВС и ХВС № 37 от 11.06.2026 (ул. Проезжая, 21); (приказ ГАПОУ СО «НТКТ» № 91-«ОД» от 13.03.2026 «О создании комиссии по общему техническому осмотру зданий и сооружений колледжа»).
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	соответствует
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками Еремеева	В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) 100% обучающихся обеспечены учебной литературой на бумажных носителях (учебники, справочники, художественная литература) и на электронном носителе, через сеть интернет – образовательная платформа «Юрайт», лицензионный договор № НТЖТ-01/2025 от 10.02.2025.
18.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Учебно-производственные мастерские к новому учебному году готовы. Приказ ГАПОУ СО «НТКТ» от 25.06.2026 № 234-ОД «О создании комиссии по приемке учебно-производственных мастерских к новому 2026/2027 учебному году». Площадка № 1 (ул. Балакинская, 2а): - Акт-разрешение № 1 от 30.06.2026 на проведение учебной практики в учебно-

1	2	3	4
			производственной мастерской «Слесарная мастерская машинистов локомотива, № 212»; - Акт-разрешение № 2 от 30.06.2026 на проведение учебной практики в учебно-производственной мастерской «Управление локомотивом, № 110»; - Акт-разрешение № 3 от 30.06.2026 на проведение учебной практики на железнодорожном полигоне, № 4; - Акт-разрешение № 4 от 30.06.2026 на проведение учебной практики в учебно-производственной мастерской «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, № 213»; - Акт-разрешение № 5 от 30.06.2026 на проведение занятий в учебно-производственной мастерской «Мастерская машинистов крана, № 211»; Площадка № 2 (ул. Проезжая 21): - Акт-разрешение № 6 от 30.06.2026 на проведение занятий в учебно-производственной мастерской «Мастерская автомобильных эксплуатационных материалов, автомобильных двигателей, № 1»; - Акт-разрешение № 7 от 30.06.2026 на проведение занятий в учебно-производственной мастерской «Слесарная мастерская, № 4»; - Акт-разрешение № 8 от 30.06.2026 на проведение занятий в учебно-производственной мастерской «Мастерская технического обслуживания и ремонта автомобиля, 3» - Акт-разрешение № 9 от 30.06.2026 на

1	2	3	4
			проведение занятий в учебно-производственной мастерской «Электромонтажная мастерская, № 5»; - Акт-разрешение № 10 от 30.06.2026 на проведение занятий в учебно-производственной мастерской «Электрооборудование автомобилей, № 6». Все мастерские оснащены необходимым оборудованием, инструментом, материалами в исправном состоянии.
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	обеспечена в полной мере / обеспечена частично / не обеспечена	Обеспечена частично
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Приказ ГАПОУ СО «НТЖТ» от 22.06.2026 № 224-ОД «О создании комиссии по испытанию и приемке спортивного оборудования, инвентаря и спортивных сооружений к новому 2026/2027 учебному году». В колледже имеется 2 спортивных зала, готовых к новому учебному году: - Акт-разрешение № 1 на проведение занятий в спортивном зале на площадке № 1 колледжа (ул. Балакинская, 2а) от 29.06.2026; - Акт-разрешение № 2 на проведение занятий в спортивном зале, на площадке № 2 колледжа (ул. Проезжая, 21) от 04.07.2026; - Акт-разрешение № 3 на проведение занятий в тренажерном зале для юношей (общезитие, ул. Проезжая, 21) от 29.06.2026;

1	2	3	4
			- Акт-разрешение № 4 на проведение занятий в спортивном зале общежития (общежитие, ул. Проезжая, 21) от 29.06.2026;
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки	имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	В колледже отсутствуют используемые открытые спортивные площадки
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	Спортивные залы оснащены спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормами. Спортивное оборудование и инвентарь, находятся в удовлетворительном состоянии, Разрешены к использованию. Приказ директора ГАПОУ СО «НТКТ» от 22.06.2026 № 224-ОД «О создании комиссии по испытанию и приемке спортивного оборудования, инвентаря и спортивных сооружений к новому 2026/2027 учебному году». - Акт № 1 испытаний спортивного инвентаря и оборудования в спортивном зале на площадке № 1 колледжа (ул. Балакинская, 2а) от 29.06.2026; - Акт № 2 испытаний спортивного инвентаря и оборудования в спортивном зале, на площадке № 2 колледжа (ул. Проезжая, 21) от 04.07.2026; - Акт № 3 испытаний спортивного инвентаря и оборудования в тренажерном зале для юношей (общежитие, ул. Проезжая, 21) от 29.06.2026; - Акт № 4 испытаний спортивного инвентаря и оборудования в спортивном зале общежития (общежитие, ул. Проезжая, 21) от 29.06.2026;

1	2	3	4
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	В колледже отсутствуют используемые открытые спортивные площадки. Испытания спортивного оборудования не проводятся.
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	указать адреса объектов	
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранённых нарушений; 3) количество неустранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Действующие предписания отсутствуют
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственные лица за пожарную безопасность назначены, приказ ГАПОУ СО «НТКТ» от 08.07.2026 № 236-ОД «О назначении ответственного за пожарную безопасность»; приказ ГАПОУ СО «НТКТ» от 03.06.2026 № 202-ОД «Об организации и проведении противопожарного инструктажа с работниками колледжа»;
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения);	1) Обучение запланировано в сентябре; 2) Ответственный за пожарную безопасность, обучается мерам противопожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа (договор на обучение № НТКТ-08/2026 от 09.07.2026 в ООО МУИЦ «Меркурий» 2) Обучение в сфере пожарной безопасности — противопожарный инструктаж для сотрудников: вводный 02.04.2026; первичный 06.04.2026;

1	2	3	4
		5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	повторный 05.06.2026. 4) С обучающимися два раза в год проводится повторный инструктаж по пожарной безопасности с записью в журнале инструктажей, обучение обучающихся ППБ проводится в рамках дисциплины ОБЖ. 5) В колледже проводятся эвакуационные учения с обучающимися и работниками колледжа.
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Колледж укомплектован первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве согласно установленным нормам; 2) Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты по каждому объекту – в наличии; 3) Проверка состояния первичных средств пожаротушения проводится в соответствии с планом мероприятий по пожарной безопасности на 2026 год, утвержденным приказом ГАПОУ СО «НТКТ» от 10.06.2026 № 209-ОД с занесением записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты по каждому объекту защиты.
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания актов)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на	1) Система АПС, система оповещения находится в исправном состоянии; 2) Заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации: - № 27зт25 от 16.12.2025 с ООО «ПожЗащита-НТ». Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре проводится ежемесячно с регистрацией в журнале эксплуатации систем

1	2	3	4
		пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	противопожарной защиты по каждому объекту защиты. 3) На объектах (площадка № 1 и 2) установлено оборудование: объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг». Пультовая станция сбора, хранения, анализа полученных с объекта данных расположена в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «01» в ФГКУ «9 ОФПС» по адресу: г. Н-Тагил, пл. Октябрьской революции 27; 4) Дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, осуществляется согласно договора № 25зт25 от 22.12.2025 на оказание услуг по обеспечению дублирования сигналов о возникновении пожара от объекта защиты на пульт подразделения пожарной охраны с ООО «Актай-мониторинг» (на всех площадках). В рамках заключенного договора ежемесячно проводится испытание работоспособности автоматической пожарной сигнализации. По результатам проверки делается запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты по каждому объекту защиты. 5) иные системы пожарной автоматики – отсутствуют.
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да

1	2	3	4
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	1) Внутреннее противопожарное водоснабжение имеется только на площадке № 2 по ул. Проезжая, 21. Проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения проводится на основании плана мероприятий по пожарной безопасности на 2026 год, утвержденного приказом ГАПОУ СО «НТКТ» от 10.06.2026 № 209-ОД с занесением записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты по каждому объекту защиты (до 10.08.2026). 2) На площадке № 1 в 5 метрах от территории колледжа со стороны ул. Балакинской имеется наружное противопожарное водоснабжение; На площадке № 2 в 20 метрах (за территорией колледжа) от здания учебно-производственных мастерских имеется наружное противопожарное водоснабжение;
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация зарегистрирована Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, № 65-476-382-ТО-00002 от 29.01.2020. № 65-476-382-ТО-00003 от 29.01.2020. № 65-476-382-ТО-00004 от 29.01.2020. № 65-476-382-ТО-00005 от 29.01.2020. № 65-476-382-ТО-00006 от 29.01.2020.
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений);	Предписание № 66-09-12/18-1569-2026 от 20.02.2026, выданное Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской

1	2	3	4
	Свердловской области	2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе (Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области). План устранения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 20.02.2026 № 66-09-12/18-1569-2026, утвержден приказом ГАПОУ СО «НТКТ» от 24.02.2026 № 65-ОД. Срок устранения до 20.02.2027.
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	нет
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1) Сотрудники колледжа прошли соответствующую санитарно-гигиеническую подготовку и аттестацию 10.02.2025 - 11.02.2025, в количестве 111 чел. (договор № 4315 от 28.01.2025 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, Кировоград, Невьянском районе», акт об оказании услуг от 28.02.2025).

1	2	3	4
			Следующую санитарно-гигиеническую подготовку и аттестацию планируется провести в в 1 квартале 2027 года. В 2026 году заключен договор от 10.02.2026 № 2134 на прохождение профессиональной гигиенической подготовки при приеме на работу. С января по июнь 2026 года обучение прошли 8 человек.
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (доготовочный); буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПин1.2.3685-21 (табл. 6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	1) Имеется столовая; 2) Пищеблок сырьевой (доготовочный); 3) Столовая оснащена технологическим оборудованием и столовой мебелью; 4) Оборудование столовой на площадках № 1 и № 2 соответствует паспортным характеристикам: Акт №38 технического осмотра технологического и холодильного оборудования от 14.05.26 (ул. Балакинская, 2а); Акт №39 технического осмотра технологического и холодильного оборудования от 14.05.26 (ул. Проезжая, 21); 5) Для организации горячего питания обучающихся, заключены договоры аренды помещений столовой, арендатор ООО «Комбинат школьного питания». Договор от 02.09. 2024 № 02082024-СтП (площадка № 2), договор от 02.09.2024 № 02082024-СтБ (площадка № 1), срок действия договора 3 года. 6). Планируемый охват обучающихся горячим питанием составляет 90%. 7) нет
41.	Проведение медицинского осмотра	наличие/отсутствие, указать даты	Сотрудники колледжа проходят

1	2	3	4
	сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		предварительные и периодические медицинские осмотры. Заключен договор с ООО «КМО» от 23.01.2026 № ИМЗ-2026-2-223-000216 на проведение предварительных, периодических медицинских осмотров работников техникума. С января по июнь предварительный медицинский осмотр прошли 8 человек. Заключен договор с ООО «КМО» от 29.01.2025 № ИМЗ-2025-2-223-000468 на проведение периодических осмотров сотрудников техникума. Заключительный Акт от 27.02.2025.
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды нет. В колледже организован питьевой режим обучающихся путем поставки бутилированной воды. Договор № АГ/639-Г от 04.02.2026 с ИП Агапова М.С.
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	-
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	1) Нет 2) Договор от 18.06.2026 № 8 «О взаимном сотрудничестве по лечебно-профилактическому обслуживанию несовершеннолетних обучающихся ГАПОУ СО «НТКТ» (подписан с ГАУЗ СО «ДГБ город Нижний Тагил»); 3) Договор от 22.07.2025 № 1 «О взаимном сотрудничестве по лечебно-профилактическому

1	2	3	4
			обслуживанию совершеннолетних обучающихся ГАПОУ СО «НТКТ» (подписан с ГАУЗ СО «ГБ № 4 город Нижний Тагил»).
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Письмо (заявка) от 03.07.2026 №372 в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в г. Нижний Тагил и Пригородном районе» на заключение договора по проведению санитарно-бактериологического исследования питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля.
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	ГАПОУ СО «НТКТ», РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, д. 2а (площадка № 1) РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21 (площадка № 2)
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес(а) объекта(ов); 2) количество неустраненных недостатков;	отсутствует

1	2	3	4
	Федерации по Свердловской области	3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата)	Паспорта безопасности разработаны по двум территориям (площадка № 1 – ул. Балакинская, 2а, площадка № 2 – ул. Проезжая, 21), категория опасности – третья. Согласован в подразделениях: 1) Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области 17.11.2022; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области 02.12.2022; 3) Управления Федеральной службы России по Свердловской области 17.11.2022; 4) иных нет.
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Приказ ГАПОУ СО «НТКТ» от 09.07.2026 № 250-ОД «О назначении должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности»
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1. В колледже прошли обучение по антитеррористической укреплённости 111 сотрудника (100% от общего количества) 2. Количество проведенных инструктажей - 3
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В колледже площадка №1 (ул. Балакинская, 2а), площадка № 2 (ул. Проезжая, 21), студенческом общежитии (ул. Проезжая, 21) в наличии планы

1	2	3	4
	информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, утвержденные директором колледжа. В колледже имеется согласованный план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз, утвержденный директором техникума 30.01.2020.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Положение о системе контроля и управления доступом в здания государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский колледж транспорта», утверждено приказом ГАПОУ СО «НТЖТ» от 30.09.2021 № 284-ОД.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Предусмотрено в штатном расписании вахтер (2 единицы), график работы – дневной с 08-30 до 17-00 часов. 2) Заключен договор с ООО ЧОП «Спецхрана» от 03.04.2026 № 07зт26 на оказание услуг по физической охране объекта
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения	1) Кнопки тревожной сигнализации в исправном состоянии; 2) Вывод КТС в ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной

1	2	3	4
		вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	гвардии РФ по Свердловской области»; на основании договора № 462 от 30.01.2026. 3) договор на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах № 6741N01095то от 30.01.2026.
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: - в наличии, за исключением двух зданий учебно-производственных мастерских, расположенных по ул. Балакинская, 2а – 1 здание, ул. Проезжая, 21 – 1 здание. В зданиях учебно-производственных мастерских имеется пожарная сигнализация экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в рабочем состоянии, тип системы оповещения– звуковая, речевая. Дополнительно на каждом этаже установлены датчики ИПР (извещатель пожарный ручной по 2 штуки на каждом этаже), которые смонтированы в общую систему ПС, при ручном воздействии на них срабатывает система экстренного оповещения о потенциальной угрозе. Система пожарного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации установлена на каждом объекте колледжа, т.е. учебном корпусе, общественно-бытовом корпусе, учебно-производственных мастерских.

1	2	3	4
			2) Заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации: - № 27зт25 от 16.12.2025, с ООО «ПожЗащита-НТ». на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации. Дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, осуществляется согласно договора № 25зт25 от 22.12.2025 на оказание услуг по обеспечению дублирования сигналов о возникновении пожара от объекта защиты на пульт подразделения пожарной охраны с ООО «Актай-мониторинг» (на всех площадках).
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система охранной сигнализации – отсутствует. Принимаются меры по разработке рабочей документации и локального сметного расчета на установку охранной сигнализации. Организована круглосуточная физическая охрана объектов Договор №07зт26 от 03.04.2026, с ООО ЧОП «Спецхрана»
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Система видеонаблюдения имеется. 2) ул. Балакинская, д. 2а: система видеонаблюдения имеется, установлено по периметру – 9 камер, внутри зданий – 35 камер; ул. Проезжая, д. 21: система видеонаблюдения имеется, установлен по периметру – 9 камер, внутри зданий – 24 камеры; здание общежития: по периметру – 2 камеры, внутри здания – 14 камер; 3) Вывод изображения на монитор на посты

1	2	3	4
			охраны (ул. Балакинская, 2а - здание общественно-бытового корпуса, ул. Проезжая, 21 – здание общественно-бытового корпуса, ул. Проезжая, 21 – здание общежития). 4) Техническое обслуживание осуществляется штатным сотрудником - инженером программистом.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) - на 1-м этаже здания общежития по ул. Проезжая, 21, имеется помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). - на 1-м этаже здания общественно-бытового корпуса по ул. Проезжая, 21, имеется пост охраны с установкой систем видеонаблюдения и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). - на 1-м этаже здания общественно-бытового корпуса по ул. Балакинская, 2а, имеется пост охраны с установкой систем видеонаблюдения и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
60.	Оборудование основных входов в здания,	1) наличие;	Основные входы в здания колледжа оборудованы

1	2	3	4
	входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	постами охраны: -ул. Балакинская, 2а – 2 поста охраны (общественно-бытовой корпус, учебно-производственные мастерские); -ул. Проезжая, 21 – 3 поста охраны (общественно-бытовой корпус, учебно-производственные мастерские, здание общежития);
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) В наличии 5 ручных металлоискателя. Место расположения: - пост охраны в здании ОБК по ул. Балакинская, 2а – 1 шт; - вахта в здании УПМ по ул. Балакинская, 2а – 1 шт; - пост охраны в здании ОБК по ул. Проезжая, 21 – 1 шт; - пост охраны в здании Общежития по ул. Проезжая, 21 – 1 шт - вахта в здании УПМ по ул. Проезжая, 21 – 1 шт;
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) Головин В.Ю.	1) Система контроля и управления доступом имеется по двум территориям (ул. Балакинская, 2а, ул. Проезжая, 21). 2) Техническое обслуживание осуществляется штатным сотрудником - инженером программистом.
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) по ул. Балакинская, 2а на въезде имеются ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию створок в закрытом положении. 2) по ул. Проезжая, 21 на въезде отсутствуют ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию

1	2	3	4
			створок в закрытом положении (причина – отсутствие ограждения по периметру территории, отсутствие финансирования. Принимаемые меры - проводится уточнение границ территории с МО г. Нижний Тагил, после уточнения границ территории будут проведены торги на оказание услуг по составлению рабочей документации и локального сметного расчета на установку ограждения по периметру территории).
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) контрольно-пропускные пункты при въезде на территорию колледжа – отсутствуют. Основные входы в здания колледжа оборудованы постами охраны с выводом камер видеонаблюдения на въезд прилегающей территории: -ул. Балакинская, 2а – пост охраны (общественно-бытовой корпус); -ул. Проезжая, 21 – пост охраны (здание общежития);
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Оснащение въездов на территорию (ул. Балакинская, 2а и ул. Проезжая, 21) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами – отсутствуют. 2) Согласно Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г. объекты (территории) колледжа относятся к третьей категории опасности.
66.	Ограждение образовательной организации	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	1) Площадка № 1 (ул. Балакинская, 2а)-ограждение имеется, Площадка №2 (ул. Проезжая, 21) – ограждение отсутствует. 2) имеющееся ограждение требует частичного

1	2	3	4
			ремонта (ул. Балакинская, 2а);
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	1) Система наружного освещения имеется
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда проводится согласно приказу ГАПОУ СО «НТЖТ» от 16.07.2025 № 232-ОД «Об организации работы по противодействию терроризму и экстремизму в техникуме». Ежеквартально библиотекарем осуществляется сверка приобретаемой и используемой литературы с федеральным списком экстремистских материалов. Ежеквартально мониторинг приобретаемой и используемой литературы с федеральным списком экстремистских материалов осуществляется комиссией. Нарушения не выявлены.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Доступ к сети интернет предоставляет ПАО Ростелеком (договор № 566003317212 от 26.12.2025, государственный контракт № 0173100007519000082_144316 от 09.08.2019).
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	В колледже к сети Интернет подключено 135 компьютеров
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Контент-фильтрации для трафика предоставлена ПАО Ростелеком (договор № 566003317212 от 26.12.2025 государственный контракт № 0173100007519000082_144316 от 09.08.2019)
73.	Установка контент-фильтра на	1) наименование и тип контент-фильтра;	1) Контент-фильтр установлен у провайдера,

1	2	3	4
	компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	согласно государственного контракта № 0173100007519000082_144316 от 09.08.2019 2) Все компьютеры подключенные к сети Интернет, имеют контент – фильтр.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации проводится раз в месяц, согласно Приказа ГАПОУ СО «НТЖТ» от 16.07.2025 № 232-ОД «Об организации работы по противодействию терроризму и экстремизму в колледже». Результаты проверок заносятся в Журнал контроля контентной фильтрации в ГАПОУ СО «НТЖТ». Даты проверок: 30.01.2026; 27.02.2025; 27.03.2025; 27.04.2025; 27.05.2025; 26.06.2025; 27.07.2025.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ ГАПОУ СО «НТКТ» «О назначении ответственного за информационную безопасность» от 13.07.2026 № 252-ОД
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)	Общественный транспорт
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	Подвоз обучающихся не осуществляется

1	2	3	4
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	Перевозка обучающихся в колледже не осуществляется. Транспортное средство (автобус) предназначенный для перевозки обучающихся, отсутствует.
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования,	1) В колледже имеются два паспорта дорожной безопасности по адресам: - ул. Проезжая, 21, - ул. Балакинская, 2а; 2) Паспорта утверждены 10.07.2025 директором ГАПОУ СО «НТЖТ» 3) Паспорта согласованы 10.07.2025 начальником отдела ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 4) Согласование в администрации МО не требуется.

1	2	3	4
		расположенного на территории Свердловской области (дата)	
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Отсутствует
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	В колледже имеется два специализированных класса «Правила дорожного движения».
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В колледже оборудованы уголки дорожной безопасности на площадке №1 (ул. Балакинская, 2а), площадке №2 (ул. Проезжая, 21), в студенческом общежитии (ул. Проезжая, 21)
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	На площадке № 1 колледжа (ул. Балакинская, 2а) у въездов на территорию установлено два дорожных знака, запрещающих проезд на территорию. Около колледжа установлены два знака пешеходного перехода, а также оборудованы места стоянки для инвалидов и лиц с ОВЗ. На площадке № 2 колледжа (ул. Проезжая, 21) у въезда на территорию установлен дорожный знак, запрещающий проезд на территорию. Оборудованы места стоянки для инвалидов и лиц с ОВЗ. Движение детей осуществляется по тротуару, что исключает их движение по проезжей части
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Имеется
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной	указать реквизиты	Приказ ГАПОУ СО «НТКТ» от 01.07.2026 № 245-«ОД» «О назначении лиц, ответственных за

1	2	3	4
	организации		обеспечение охраны труда»
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Приказом ГАПОУ СО «НТЖТ» от 26.06.2025 № 214-ОД введено в действие Соглашение по охране труда.
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Руководителем проедено обучение по охране труда в учебном центре ООО УЦ «Перспектива-Екатеринбург» (протокол № 26А-ОТ-24 от 22.04.2024, рег. номер № 53358197; протокол № 34Б-ОТ-24 от 22.04.2024, рег. номер № 53358209; протокол № 27-СИЗ-24 от 22.04.2024, рег. номер № 53358203, протокол № 43-ОПП-24 от 22.04.2024, рег. номер № 53358215). 2) Уполномоченные по охране труда прошли обучение в учебном центре ООО УЦ «Перспектива-Екатеринбург»: протокол № 26А-ОТ-24 от 22.04.2024: - зам. директора по УПР рег. номер № 53358195, -зам. директора по АХЧ рег. номер № 53358198, -зам. директора по УМР рег. номер № 53358194, протокол № 34Б-ОТ-24 от 22.04.2024: - зам. директора по УПР рег. номер № 53358207, -зам. директора по АХЧ рег. номер № 53358210, -зам. директора по УМР рег. номер № 53358206, протокол № 27-СИЗ-24 от 22.04.2024: - зам. директора по УПР рег. номер № 53358201, -зам. директора по АХЧ рег. номер № 53358204, -зам. директора по УМР рег. номер № 53358200, протокол № 43-ОПП-24 от 22.04.2024: - зам. директора по УПР рег. номер № 53358213 , -зам. директора по АХЧ рег. номер № 53358216, -зам. директора по УМР рег. номер № 53358212.
90.	Наличие плана работы по охране труда и	наличие/отсутствие	В колледже разработаны и утверждены:

1	2	3	4
	профилактике детского травматизма в образовательной организации		1) Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах (в т.ч. ж/д транспорт) ГАПОУ СО «НТКТ» на 2026-2027 уч. г. (29.06.2026 согласован начальником отделения по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России г. Н. Тагил, начальником полиции ЛО МВД России на ст. Н. Тагил, утверждено директором ГАПОУ СО «НТКТ»); 2) Комплексный план по профилактике травматизма и гибели детей на пожарах в ГАПОУ СО «НТКТ» на 2026-2027 уч. г. (29.06.2026 утвержден директором ГАПОУ СО «НТКТ»); 3) Комплексный план по профилактике травматизма и гибели детей на водных объектах в ГАПОУ СО «НТКТ» на 2026-2027 уч. г. (29.06.2026 утвержден директором ГАПОУ СО «НТКТ»)
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В колледже разработана 81 инструкция по охране труда.
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	В колледже ведутся журналы для регистрации инструктажей работников по охране труда: журнал проведения вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, журналы учета выдачи инструкций по охране труда для работников, журнал регистраций инструкций по охране труда. В техникуме ведутся журналы регистрации инструктажей обучающихся: в кабинетах, учебно-производственных мастерских,

1	2	3	4
			проводятся целевые инструктажи в группах, при проведении мероприятий.
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Со всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками, обучающимися первых курсов перед началом обучения, проводится вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте. Все обучающиеся проходят повторные инструктажи по охране труда один раз в шесть месяцев, целевые инструктажи при проведении мероприятий, перед праздничными днями и каникулярным временем. Сотрудники проходят повторные инструктажи по охране труда один раз в шесть месяцев, целевые инструктажи при направлении в командировки, на мероприятия.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) Количество рабочих мест - 67; 2) Количество рабочих мест на которых проведена спец. оценка условий труда: в 2022 - 28 р.м.; в 2025 – 39 р.м. 3) 0 4) Проведение СОУТ запланировано на ноябрь 2027 года.
95.	Раздел 10. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания учебно-производственных мастерских, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21, литер В. Срок до 30.06.2026. 2. Инструментально-техническое обследование несущих строительных конструкций и инженерных сетей здания учебно-производственных мастерских, по адресу:

1	2	3	4
			Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Балакинская, 2а, литер В. Срок до 06.08.2026. 3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания учебно-производственных мастерских, по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Балакинская, 2а, литер В. (ФП Проффессионалитет). Срок до 01.12.2026.
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	- Текущий ремонт кабинетов № 103, 202, 306, кабинета соцпедагога, туалета для девочек, в здании учебного корпуса, по ул. Балакинская, 2а. - текущий ремонт спортивного зала в здании общественно-бытового корпуса по ул. Проезжая, 21 (штукатурка, покраска); - текущий ремонт кабинетов № 18, 21, 32, 36, лестничного марша, рекреации, туалета для мальчиков в здании учебного корпуса, по ул. Проезжая, 21 (штукатурка, покраска, ремонт полов); - текущий ремонт системы отопления в здании общежития, расположенного по ул. Проезжая, 21 (замена уплотнительных прокладок в резьбовых соединениях трубопроводов с отопительными приборами);
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2027 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования	- капитальный ремонт системы отопления в здании общежития по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21, литер 3 - капитальный ремонт помещений душевых в здании общежития по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 21, литер 3 - капитальный ремонт кровли здания общественно-бытового корпуса, по адресу: г.

1	2	3	4
			Нижний Тагил, ул. Балакинская, д. 2а (литер Б, Б1) - капитальный ремонт здания учебно-производственных мастерских, по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Балакинская, 2а, литер В. Источник финансирования: бюджет Свердловской области.